

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ ШИ 4

/ И.В. Жабицкая /

« 12 » _____ 2021 г.

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки учреждения Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска (Предписание № 4/1/1)

| Пункт предписания № | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный за проведение | Отметка о выполнении |
|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| 1. | Актуализация пожарной декларации КГКОУ ШИ 4 | август 2021г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | |
| п.2-10 | Капитальный ремонт системы АПС и СОУЭ в здании (проектная документация ООО «Системная инженерия») | 2-3 квартал 2021 г. | Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по АХР Марцениус Д.С. | |
| 11. | Ремонт электропроводки световой индикации указателей «Выход» на эвакуационных выходах в количестве 3 шт. | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 12. | Демонтаж металлодетектора на центральном входе | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| п. 13-15 | Замена планов эвакуации в количестве 15 шт. в связи с недостоверной информацией | 3 квартал 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | |
| 16. | Обеспечить работу эвакуационного освещения в круглосуточном режиме (при проведении капитального ремонта системы АПС и СОУЭ в здании (проектная документация ООО «Системная инженерия») | 2-3 квартал 2021 г. | Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | |
| 17. | Размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств | Февраль 2021 г. | Специалист по охране труда, Стрельцова Е.И. | Выполнено |
| 18. | Укомплектовать каждый дежурный пост средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, на центральном посту обеспечить наличие исправных фонарей | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 19. | Демонтаж баннера в спортивном зале | Март 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 20. | Демонтаж баннеров на 2-3 этажах учебного корпуса | Март 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|-----------|
| 21. | Установка противопожарной двери 2-го типа на 2 этаже правого крыла (между спальным корпусом и учебным) | До 01.02. 2022 г. | Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С | |
| 22. | Установка противопожарной двери 2-го типа на 3 этаже правого крыла (между спальным корпусом и учебным) | До 01.02. 2022 г. | Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С | |
| 23. | Установка противопожарной двери 2-го типа с пределом огнестойкости E130 в инвентарных комнатах спортзала (аварийный выход №7А) | До 01.02. 2022 г. | Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С | |
| 24. | Установка противопожарной двери 2-го типа с пределом огнестойкости E130 на пути в подвал | До 01.02. 2022 г. | Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С | |
| 25. | Расчистка подвального технического помещения от строительных материалов и мебели | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 26. | Замена электросветильников в подвале в количестве 2 шт. | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 27. | Установка противопожарной двери 2-го типа с пределом огнестойкости E130 в складском помещении на 1 этаже правого крыла | До 01.02. 2022 г. | Директор Жабицкая И.В. | |
| 28. | Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности с определением класса зоны помещений столярных мастерских и складских помещений с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны | Март 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 29. | Установить устройства самозакрывания дверей (доводчики) | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 30. | Установить запоры-щеколды на эвакуационные и аварийные выходы, убрать запирающие замки | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 31. | Обозначить на знаке «ПГ» на фасаде здания направление и расстояние до пожарных источников\гидрантов | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 32. | Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Обеспечить регулярное ведение журнала | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |
| 33. | Разместить на люках чердачных помещений информацию о хранении ключей от данных люков. | Февраль 2021 г. | Зам. директора по АХР, Марцениус Д.С. | Выполнено |